

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

		Vertidos de agua		
		Todas las Zonas (m3)	Total Zonas con estrés hídrico (m3) (Reportes de NDC o de mapas de estrés hídrico del país)	Cantidad de activos reportados
Vertido de agua por destino	Agua superficial	51.701,9	2.972,9	11 (2 EH)
	Agua subterránea	10.950,2	3.750,9	13 (2EH)
	Agua marina	ND		
	Agua de terceros	ND		
	Agua de terceros trasvasada para su uso por parte de otras organizaciones	ND		
Vertido Total de Agua (m3)	Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua de terceros (total)	62.652,2	6.723,8	
Vertido Total de Agua (MI)	Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua de terceros (total)	62,7	6,72	
Vertidos de agua por agua dulce u otras aguas	Agua dulce	Total de Solidos disueltos ≤ 1000 mg/l	ND	
	Otras aguas	Total de Solidos disueltos > 1000 mg/l	ND	
Vertidos de agua por nivel de tratamiento	Sin tratamiento	734,8		1
	PRIMARIO	2.107,2		6
	SECUNDARIO	30.885,1	378,4	10 (2EH)
	TERCIARIO	11.799,2	6.345,0	6 (2EH)

Tipos de tratamiento de agua

Tratamiento primario, diseñado para eliminar las sustancias sólidas que se depositan o flotan sobre la superficie del agua.

Tratamiento secundario, diseñado para eliminar las sustancias y materiales aún presentes en el agua o que estén disueltas o suspendidas en ella.

Tratamiento terciario, diseñado para llevar el agua a un nivel de calidad superior antes de verterla. Incluye ciertos procesos de eliminación de metales pesados, nitrógeno y fósforo, por ejemplo.

CONSTRUCCIÓN

Vertidos de agua

Todas las Zonas (m3)

Vertido de agua por destino	Agua superficial	518,8	
	Agua subterránea		
	Agua marina		
	Agua de terceros	241,9	
	Agua de terceros trasvasada para su uso por parte de otras organizaciones		
Vertido Total de Agua (m3)	Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua de terceros (total)	760,7	
Vertido Total de Agua (MI)	Agua superficial + agua subterránea + agua marina + agua de terceros (total)	0,76	
Vertidos de agua por agua dulce u otras aguas	Agua dulce	Total de Solidos disueltos ≤ 1000 mg/l	
	Otras aguas	Total de Solidos disueltos > 1000 mg/l	
Vertidos de agua por nivel de tratamiento		Sin tratamiento	
		Terciario	517,63
		Nivel de tratamiento	
		Nivel de tratamiento	